




7.1 חדר גבס - 25 מ"ר (כולל מחסן של 4 מ"ר)

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
כללי		1 משטח עבודה מנירוסטה במידות 200X60X90 ס"מ לפחות עם כיור מרובע מנירוסטה במידות 40X60 ס"מ.	
* תכנון הדלתות והחלונות יעשה בהתאם למפורט בפרק הנחיות, סעיף פתחים.		2 מתקן לסבון לרחצת ידיים (למילוי חד פעמי) מעל לכיור.	
דלתות		3 מתקן לנייר לניגוב ידיים (שליפת נייר ללא מגע יד).	
1 רוחב מעבר חופשי - 110 ס"מ נטו.		4 ברז עם הפעלה עקיפה (ידית מרפק /אוטומטי).	
2 כנף אחת מצופה פורמאיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.		5 כיור הורקה ייעודי לגבס עם ניקוז "4 הכולל פינוי שיירי גבס, עם מזרם ומזרם יד עילי המחובר לצינור גמיש.	
3 פתיחה פנימה.		6 מחסום רצפה "4/8 מפליז כולל רשת פנימית.	
4 אפשרות נעילה.			
חלונות		מקבעים וציוד קבוע	
1 מומלץ (עם וילון אטום).		1 ארון אחסון מתחת למשטח העבודה במידות 210X60X90 כולל מגירות עמוקות.	
		2 ארון אחסון 2 דלתות במידות 210X60X90 ס"מ.	
מערכות		3 ווים לתליה.	
חשמל		4 מגיני קיר.	
1 תאורה (עוצמת ההארה תקבע לפי E01)		5 במחסן - מדפי פח לאורך הקירות.	
א. כללית פלורסצנטית.			
ב. תאורת בדיקה משולבת בתקרה מעל לעמדת טיפול.			
2 שקעים		ריהוט וציוד נייד	
א. 4 שקעים ליד שולחן עבודה.		1 שולחן משרדי באורך 140X70 עם שלוחת מחשב 50X90 ס"מ.	
ב. 2 שקעים לעמדת צג רנטגן דיגיטלי.		2 כסא ייעול - 1.	
ג. 1 שקע ליד שולחן עבודה בגובה 140 ס"מ, עבור מקרן לשיקוף צילומי רנטגן (נגטוסקופ).		3 כסא רופא מטפל - 2.	
ד. 3 שקעים מוגני מים מעל משטח עבודה (ישמשו גם כשקעים לשרות).		4 מחשב PC קומפלט - 1.	
ה. 4 שקעים ליד עמדת טיפול בשכיבה.		5 צג רנטגן דיגיטלי - 1.	
ו. במחסן הצמוד - 2 שקעי שרות.		6 מקרן לשיקוף צילומי רנטגן - 1.	
תקשורת		7 מיטה ייעודית לגיבוס - 1.	
1 טלפון.		8 תומך רגל - 1.	
2 אינטרקום.		9 כיסא אורח - 1.	
3 2 שקעי תקשורת (למחשב ולרנטגן דיגיטלי).		10 מיכל פסולת 75 ליטר עם מכסה.	
4 מערכת כריזה			
מיזוג אוויר ואוורור		גמר	
1 מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.		רצפה - קרמיקה או גרניט פורצלן עם שיפולים כמו בחדר רטוב. במישקים רובה אפוקסית.	
2 מערכת יניקה מקומית מעל אזור הורדת הגבס.		קירות - קרמיקה עד לגובה 2 מ' עפ"י מפרט האיטום.	
גזים רפואיים		תקרה - תקרת ביניים רחיצה.	
1 סט של חמצן וואקום ליד עמדת טיפול בשכיבה.			
2 אוויר דחוס למכשור פניאומטי (AIR-MOTOR) ליד ספת הבדיקה.			
מים			
1 חמים וקרים.			
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1 גילוי אש ועשן.			
2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.			



מינהל תכנון, פיתוח
ובינוי מוסדות רפואה



שם תוכנית : חדר גבס	תאריך :	קנ"מ :	תוכנית מס' :
	09.11.09	1:50	7.1
שטח: 25 מ"ר			מס' עמוד :
עדכונים :			



מינהל תכנון, פיתוח
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר גבס	תאריך : 09.11.09	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 7.1
שטח: 25 מ"ר			מס' עמוד : 170
עדכונים :			



מינהל תכנון, פיתוח
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר גבס	תאריך : 09.11.09	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 7.1
שטח: 25 מ"ר			
עדכונים :			מס' עמוד :