הערות

* הבטון ב-30, מקדם חשיפה 1.
* בצוע הפלטות התרוכות כולל מילוי המישקים בבטון מיוחד ויציקת הטופינג-ובוצע כפי הנחיות היצרן .
* כל הקוצים בבטון קיים יבוצעו בעומק 15 סמ
* מאם לא איויין אחרת בתוכנית) ועם דבק היפוקסי מוכן בשפופרת כפולה מסוג HY150-HIT של חברת הילטי או שוע
* בחור מנוקה מאבק עם אוויר דחוס.הגדול ב- 2 מ"מ מקוטר הקוץ .
* פרטי עמודים ופרטים אופקיים בקירות הבטון בתוכנית 12-C
* אסור לבצע צינורות אנכיים בקטר גדול מ 50 מ"מ בקורות ברוחב 20 סמ
* יש לפרק טיח וכחספס בטון בכל שטחי המגע בין בטון חדש לבטון קיים.

מקרא

- בטון/עמוד מלמטה ועוצה
- בטון/עמוד מלמטה
- בטון/עמוד עולה

* ביצוע צ.מ.גים ומעברי צנרת רק לאחר תיאום עם הקיים בשטח ולאחר אישור המהנדס המתכנן.

מס'	תאריך	שרטט	תוכן

שלב	תאריך
עיון	
לאישור	22/02/18
למכרז	01/03/18
לביצוע	30/04/18

שם תוכנית	C-13
תוכן עבודה	תקרת טומת קרקע +4.27
תאריך עדכון	

המזמין:	עיריית נתיבות
מנוח:	נתיבות
פרויקט:	מרכז חוסן ודחק-שלב ב'

* המכתב אחראי לבדיקת התכניות והמאושרים בחתום. על הקבלן לבדוק שאין כל סתירות והוראי בתוכנון לפני הביצוע על כל סעיף או ״התאמה.
* אין לבצע פירוט על פירוט נאושרים.
* אין לעשות כל שימוש בתכנית זו אם ביציעות הנתונים בה ולא אושר בכתב מהמתכנן.

תכנון:	י. בראס	תוכנן:	קונסטרוקציה
שרטט:	שבתאי	תאריך מסור:	
ביקורת:		מס' עבודה:	
סימריה:			

לוי-בראס
הנדסת בניין עירוני
טל. 3-6891228 08 פקס 08-6891232
א.מ.סמירים ת.ד. 557 שדרות 87014
BAUM-YOZAMAV.NET.IL